



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

Nr. sprawy: SPZZOZ.ZP/41/2022

Przasnysz, dnia 28.06.2022 r.

Dotyczy zamówienia „Wykonania projektu oraz robót budowlanych dla zadania zaprojektuj i wybuduj „Utworzenie Oddziału Opieki Senioralnej (Zakład Opiekuńczo – Lecznicy) z możliwością leczenia osób zarażonych wirusem SARS-Co V-2 w okresie zagrożenia epidemiologicznego w związku z COVID-19 – Etap I” realizowanego z funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1.**

Mając na uwadze iż postępowanie jest prowadzone z funduszy do walki z zagrożeniem epidemiologicznym i ma na celu ochronę pacjentów zarażonych wirusem SARS-Co V-2 , czy Zamawiający będzie oczekiwał wyposażenia w System do eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych w tym wirusa SARS – CoV2 o poniższych parametrach ?

System dezynfekcji i aktywizacji powietrza oparty o technologię zimnej plazmy, pracujący w trybie 24/7/365 bez konieczności przestojów. Urządzenie wykorzystujące technologię NCC, która redukuje populacje drobnoustrojów takich jak wirusy, bakterie i grzyby w powietrzu i na powierzchniach oraz nieprzyjemne zapachy i widoczny dym. Możliwość dopasowania działania urządzenia do powierzchni pomieszczeń. Ilość i wielkość matryc dostosowana do wydatku central powietrza w budynku. Urządzenie działające przy obecności ludzi wewnątrz pomieszczeń dezynfekowanych. Urządzenie posiadające Deklarację Zgodności i certyfikat PZH oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 62353

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

Z poważaniem:

DYREKTOR  
SPZZOZ.ZP/41/2022

*dr Grzegorz Magnuszewski*